

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku -Inspektorat Płock**

09-402 Płock, ul.1-go Maja 7b
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(024) 269.79.80 fax. (024) 269.79.81
e-mail: o.plock@warszawa.wzmiuw.gov.pl

IP/PL-4105 -U- 220/624/12

Płock, dnia 28.02.2012r

ADO-M PROJEKT
mgr inż. Andrzej Dobruch
ul. Z. Nałkowskiej 13
09 – 200 Sierpc

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych Umienino –
Pęszyno gmina Bielsk

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku –
Inspektorat Płock uzgadnia przebudowę w/w dróg na następujących warunkach:


Użytki rolne sąsiadujące z przedmiotową drogą są zmeliorowane podziemną siecią rurowymi drenarskich wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego „Bronoszewice III” w 1984 roku. Na załączonych mapach do celów projektowych w skali 1:500 naniesiono orientacyjny przebieg urządzeń melioracyjnych. Głębokość posadowienia drenażu wynosi od 0,8 do 1,2 m. Ponadto projektowana inwestycja krzyżuje się z rowami melioracyjnymi o nazwie „R-B-3” i „R-B-6” zaliczanymi do urządzeń melioracji szczegółowych.

- ◆ Podczas wykonywania robót remontowych należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić sieci drenarskiej. W przypadku uszkodzenia należy dokonać naprawy na koszt inwestora. Zbieracz o średnicy $\varnothing 7,5\text{cm}$ oraz sączki o średnicy $\varnothing 5\text{cm}$, przechodzące pod pasem drogowym w miejscowości Pęszyno należy zlokalizować poprzez odkrywki w terenie i zabezpieczyć rurą osłonową lub zamienić na rurowy z rur kanalizacyjnych PCV o odpowiedniej sztywności. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić.
- ◆ Po zakończeniu robót związanych z przebudową przepustów na rowie „R-B-6” w km drogi 1+988 oraz na rowie „R-B-3” w km drogi 0+019 należy w miarę potrzeby wykonać odbudowę koryta cieku, zachowując naturalne wymiary hydrauliczne koryta cieku. Nie można zwłaszcza zmieniać istniejącego przekroju tj. szerokości dna i spadków oraz nachylenia skarp. Po zakończeniu robót inwestor winien przekazać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w/w przepustów, do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku.
- ◆ Na wykonanie przebudowy należy uzyskać decyzję pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Płocku, wydaną w oparciu o operat wodnoprawny uzgodniony w tut. Inspektoracie.
- ◆ O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić przewodniczącego Spółki Wodnej w Bielsku.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący S.W. w Bielsku

P. Wiesław Gutkowski – zam. Tchorz, 09-230 Bielsk

KIEROWNIK
Inspektorat Płock
WZMIUW Warszawa O/Płock

mgr inż. Tomasz Chyliński